

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

1.1. Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад № 18 Кронштадтского района		1027808866470	ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)			
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)			
1. Образование дошкольное		85.11	ОКВЭД основной
2.			ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	Государственная		13
(указывается форма собственности по ОКФС)			
Организационно-правовая форма		72	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)			
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	М.И.Кошкина	
Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812)4395710	Факс (812)4395710	
E-mail организации	doy18kronshtadt@yandex.ru		
Юридический адрес организации	адрес	197761	СПб, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.34, корп.2 литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Фактический адрес организации	адрес	197761	СПб, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.34, корп.2 литера А
Наименование владельца объекта, в котором находится организация			ОГРН
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.			1027808867833
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)			
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация			197760
г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36			
(почтовый адрес)			
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация			
Тел. (812) 576-90-00 Факс (812) 576-90-06 E-mail tukrns@gov.spb.ru			
Наименование вышестоящей организации		Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.	ОГРН 1027808867833
(указывается организационно-правовая форма и название организации)			
Юридический адрес вышестоящей организации	197760	г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36	
	(индекс)	(почтовый адрес)	
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации	
Довганюк Олег Анатольевич			
Телефон, факс вышестоящей организации		Тел.(812) 576-90-00	Факс (812) 576-90-06
E-mail вышестоящей организации		tukrns@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 18												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		197761 СПб, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.34, корп.2 литера А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		1593,6 кв. м;												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		2 этажа												
Кадастровый номер объекта		7	8	3	4	0	0	1	0	2	22	20	1	3
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		дети												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, У, Г, С												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга										
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	0	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	0	наличие	нет		п. 5.1.2	
		1	0	0	0	%	8	не более 8 (1:12)	п. 5.1.8	

		0	0	0	0	То же около здания или в затененных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8	
		1	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,2	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		1	0	0	1	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,3	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2,	
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	1	«О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.10	
		0	1	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8		

		1	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п. 5.1.9
		0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	
2. Входной узел										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 18										
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,38	0,35-0,4	п. 5.1.12
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,18	0,12- 0,15	
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,0	Не менее 1,35	
		0	0	0	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	П. 6.2.11
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.1.2
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		1	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 5.1.11
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.1.12
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня	м	-	0,3	

						длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»							П. 6.2.11		
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0.03- 0,05						
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045				ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12		
		0	0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06						
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)				п. 6.1.2		
						Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75				П.6.1.3		
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)				П.6.2.9		
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	% (уклон)	-	Не более 10 (1:10)						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6				п. 6.2.17		
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6						
2.5	Подъемники мобильные	1	1	0	0	«К»	наличие	да							
2.6	Входные площадки														
		1	1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					п. 6.1.4		
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					СП 35-101-2001		
		0	0	0	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							
		0	0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2				п. 6.1.4		
		1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании	соответствие	да							

[illegible]

прозрачные ограждения и перегородки					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	-			
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.1.7	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.1.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противодульной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,2 -1,5	п.5.1.5	
2.10	Холл	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9	
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	0	0	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		ГБДОУ детский сад № 18								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм	м	-	0,3		

[illegible]

		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
		0	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045		
		0	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 6.2.8	
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п. 6.2.12	
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.5	Пандусы инвентарные (сборные, разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники	1	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
		1	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	да			С

мобильные												посторонне й помощью
3.8	Лифты	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1		п. 6.2.14	
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	-			п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	1	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет			П.6.2.8	
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			п.6.2.29	
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п.6.5.5	
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да			п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	ГБДОУ детский сад № 18										
Название зоны (технического средства)	4.1. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	>1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
		0	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	-		п.5.5.4	
		0	1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	

		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п. 5.5.2	
4.1.2 Помещение, кабинет										
	Входная дверь	1	0	0	Ширина в свету	м	0,82	не менее 1,2	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п.5.1.4	
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1	
5. Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБДОУ детский сад № 18										
	Название зоны (технического средства)									
5.1.1	Универсальная кабина	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	≥ 0,8	Не менее 0,8		Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	2,98	Не менее 1,65	п. 5.3.3	
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	2,17	Не менее 2.2	п. 5.3.3	
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3	
		0	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»		внутри		п. 5.3.3	
						-		наружу		
		1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	

		0	1	1	1	Настенные поручни	наличие	нет		
		0	1	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет	п. 5.3.9	
6. Автостоянки										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Администрация Кронштадского района Санкт-Петербурга									
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 5.2.2
		0	0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100	
		0	0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 5.2.4
		0	0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0	
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 5.2.1
		0	0	0	0	Обозначение места стоянки автомашин инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		
		0	0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	от 1,5 до 2.0	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №3) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетлируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

+7 (921) 364-83-48

Телефон

Заполнил Анкету:

Г.А. Дубик

Должность руководителя обследованного объекта

Дубик Г.А.

ФИО

Дубик Г.А.

(подпись)

ФИО

Г.А. Дубик

(подпись)

« 09 » апреля 2019 г.

« 09 » апреля 2019 г.